Подающий трубопровод системы теплопотребления



Примечания:

1. – Позиции приборов указаны в соответствии со спецификацией оборудования
2. – Все размеры, кроме размеров измерительных участков являются справочными, без допусков на сварку. Уточняются при монтаже.
3. – Термометр сопротивления в местном разрезе (выноска I) показан условно, для отображения глубины погружения рабочей части.
4. – К показаниям датчика давления, установленного на подающем трубопроводе добавляется постоянная составляющая 0,31 м.в.ст., компенсирующая высоту импульсной линии.
5. – Поз. 39 – монтажный комплект ТЭМ-КПА-2-32/2-32-2/32-1,6, производство АО "ТЭМ".

Изм.	Кол.	Лист	Nдок.	Подп.	Дата	100.14-018-АТС			
						Юридическое наименование абонента Фактический адрес установки УУТЭ			
Разработал						Узел учета тепловой энергии	Стадия	Лист	Листов
Чертил							Р	1.1	8
Проверил									
Н.Контроль						Схема измерительных участков	Наименование проектной организации		
Т.Контроль									